ENERGO INŽENIRING
PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING d.o.o.
MURSKA SOBOTA, TRG2MAGE 008
9000 MURSKA SOBOTA
Tel.:+02/545 1328 Mob.:041/696 730

Investitor: OBČINA SVETI TOMAŽ
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž

Vrsta projekta: PZI
Projektant: Štefan BALER, univ.dipl.inž.el.
Projektant: Matjaž FUJS, dipl.inž.el.
Projektant: Matjaž FUJS, dipl.inž.el.

Vrsta načrta: 5-STROJNIH INŠTALACIJ
Faza projekta: PZI
Sprememba projektne dokumentacije:

Ureditev: MEDGENERACIJSKI CENTER SVETI TOMAŽ
Objekt: TLORIS 2. NASTROPJA-MANSARDE
Del objekta: - HLAJENJE IN PREZRAČEVANJE

Datum: oktober 2016
Številka risbe: 16
Merilo: 1:50

Št.projekta: P-105/16a-S
Datum:
Podpis:

Index: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis:

ZRAKA
Zero
13,02m²
STENSKI KONVEKTOR MPW 3 B6x Qh= 1,0kW
KANALSKI ZRAČNIK Qh= 10,5kW
1000W 20x1,2 Tv/Tr=7/125
19500W 35x1,5 Tv/Tr=7/125
600/500
400/400 1.nad
400/500
FITNES
Zero
75,69m²
250/200
990m³/h
840m³/h
AR-1G 325/125 150m³/h
4350W 28x1,5 Tv/Tr=7/125
AR-1F 325/125
STROPNI KONVEKTOR CAWAP25X5 Qh=4,35 kW
PV-1-100
ϕ100
txt
690m³/h
60m³/h
630m³/h
GARDEROBA
keramika
8,87m²
8,53m²
250/200
5950W 28x1,2 Tv/Tr=7/125
9400W 35x1,5 Tv/Tr=7/125
ODVOD ODPADNEGA ZRAKA AZR-2 800/675 V=3000m3/h kom. 1
ZAJEM SVEŽEGA ZRAKA AZR-2 800/675 V=3000m3/h kom. 1
KLIMAT OMARICA AIR d.o.o. tip Vario-C-13500 V=31900m3/h Pel= 2 kW/400V
ENERGETIKA
GRELNIK V KLIMATU ZRAKA Qg= 12 kW
400/500
900/500 odprtina v stropu
19500W 35x1,5 Tv/Tr=7/125
25250W 42x2,0 Tv/Tr=7/125
14750W 42x2,0 Tv/Tr=7/125
WC-m
WC-ž
keramika
6,40m²
AR-4P 325/125
570m³/h
2x ϕ150 speljano na streho in zaščiteno proti dežju kapo
Radialni ventilator LIMODOR tip LF/M/UP/BK-100 C/NR V=80 m3/h Hex=60 Pa Ne=24 W U=230 V/50 Hz
150m³/h
250/200
200/200
2800W 22x1,2 Tv/Tr=7/125
AR-1G 325/125
STROPNI KONVEKTOR CAWAP25X5 Qh=2,80 kW
mini kuhinja
SKLADIŠČE
Zero
5,04m²
dodatna zračna izolacija kompresor za zobozdravnika
ZOBOZDRAVNIK
Zero
22,27m²
rentgen
420m³/h
ϕ100
PV-1-100
380m³/h
60m³/h
1800W 22x1,0 Tv/Tr=7/125
STROPNI KONVEKTOR CAWAP25X5 Qh=1,80 kW
ČAKALNICA
Zero
20,89m²
6800W 28x1,2 Tv/Tr=7/125
4800W 28x1,2 Tv/Tr=7/125
3800W 22x1,0 Tv/Tr=7/125
STENSKI KONVEKTOR MPW 3 B6x Qh= 1,6 kW
WC-vhodni
keramika
2,96m²
200/200
200/100
240m³/h
STERILIZACIJA
Zero
3,23m²
DNEVNI PROSTOR
Zero
18,69m²
mini kuhinja
180m³/h
STENSKI KONVEKTOR MPW 3 B6x Qh= 1,5 kW
SPREJEM - SESTRA
Zero
19,94m²
Zero
17,69m²
200/100
PRIPRAVA PACIENTA
Zero
7,90m²
60m³/h
GARDEROBA
Zero
7,71m²
keramika
3,46m²
W.C.
0.30
4.30
0.10
1.23
0.20
5.03